Wyniki badań wody pobranej w dniu 14.04.2015

Miejsce poboru:

ul. Solna 4

58-160 Świebodzice

Lp.	Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne	Wynik	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników	Jednostka
1	Barwa	1	mg/l	≤ 15	mg/l
2	Odczyn (pH)	7,3	-	6,50-9,50	-
3	Amonowy jon	< 0,23	mg/l	≤ 0,50	mg/l
4	Przewodność	389	µS/cm	≤ 2500	µS/cm
5	Zapach	akceptowalny	-	akceptowalny	-
6	Smak	akceptowalny	-	akceptowalny	-
7	Mętność	< 0,15	NTU	≤ 1	NTU
Lp.	**Parametry mikrobiologiczne**	**Wynik**	**Jednostka**	**Dopuszczalne wartości wskaźników**	**Jednostka**
1	Bakterie grupy coli	0	jtk/100ml	0	jtk/100ml
2	Escherichia coli	0	jtk/100ml	0	jtk/100ml