Wyniki badań wody pobranej w dniu 12.10.2021

Miejsce poboru: Ciernie 53

Lp.	Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne	Wynik	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników	Jednostka
1	Barwa	< 5	mg/l	akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-
2	Odczyn (pH)	7,4	-	6,5 - 9,5	-
3	Mętność	0,33	NTU	akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0	NTU
4	Przewodność	383	µS/cm	2500	µS/cm
5	Glin	110	µg/l	200	µg/l
6	Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON	< 1	-	akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-
7	Smak /Liczba progowa smaku/ TFN	< 1	-	akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-
Lp.	**Parametry mikrobiologiczne**	**Wynik**	**Jednostka**	**Dopuszczalne wartości wskaźników**	**Jednostka**
1	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22ºC	0	jtk/1 ml	bez nieprawidłowych zmian	-
2	Liczba bakterii grupy coli	0	jtk/100 ml	0	jtk/100 ml
3	Liczba Escherichia coli	0	jtk/100 ml	0	jtk/100 ml
4	Liczba Clostridium perfringens	0	jtk/100 ml	0	jtk/100 ml

Wyniki badań wody pobranej w dniu 12.10.2021

Miejsce poboru: ul. Spokojna 2

Lp.	Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne	Wynik	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników	Jednostka
1	Barwa	< 5	mg/l	akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-
2	Odczyn (pH)	7,4	-	6,5 - 9,5	-
3	Mętność	0,40	NTU	akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0	NTU
4	Przewodność	385	µS/cm	2500	µS/cm
5	Glin	100	µg/l	200	µg/l
6	Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON	< 1	-	akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-
7	Smak /Liczba progowa smaku/ TFN	< 1	-	akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-
Lp.	**Parametry mikrobiologiczne**	**Wynik**	**Jednostka**	**Dopuszczalne wartości wskaźników**	**Jednostka**
1	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22ºC	0	jtk/1 ml	bez nieprawidłowych zmian	-
2	Liczba bakterii grupy coli	0	jtk/100 ml	0	jtk/100 ml
3	Liczba Escherichia coli	0	jtk/100 ml	0	jtk/100 ml
4	Liczba Clostridium perfringens	0	jtk/100 ml	0	jtk/100 ml

Wyniki badań wody pobranej w dniu 12.10.2021

Miejsce poboru: Automatyczna Stacja Wodociągowa w Dobromierzu – WODA SUROWA

Lp.	Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne	Wynik	Jednostka	Kategoria jakości wody
1	Barwa	6	mg/l	A1
2	Odczyn (pH)	7,6	-	A1
3	Temperatura	13,8	ºC	A1
4	Przewodność	380	µS/cm	A1
5	Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON	4	-	A2
6	Azotany	16	mg/l	A1
7	Chlorki	16	mg/l	A1
8	ChZT	20	mg/l O_2	A1
9	BZT_5	2	mg/l O_2	A1
10	Zawiesina ogólna	8,4	mg/l	A1
11	Jon amonowy	< 0,13	mg/l	A1
12	Tlen rozpuszczony	7,34	mg/l O_2	A1
13	Siarczany	32	mg/l	A1
Lp.	**Parametry mikrobiologiczne**	**Wynik**	**Jednostka**	**Kategoria jakości wody**

1	Liczba enterokoków	0	jtk/100 ml	A1
2	Liczba bakterii grupy coli	> 80	jtk/100 ml	A2
3	Liczba Escherichia coli	3	jtk/100 ml	A1