Wyniki badań wody pobranej w dniu 04.06.2019

Miejsce poboru: Stacja Wodociągowa ul. Sportowa

Lp.	Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne	Wynik	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników	Jednostka
1	Barwa	< 5	mg/l	akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-
2	Odczyn (pH)	9,0	-	6,5 - 9,5	-
3	Mętność	1,0	NTU	akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0	NTU
4	Przewodność	425	µS/cm	2500	µS/cm
5	Glin	< 10	µg/l	200	µg/l
6	Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON	1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian	-	akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-
7	Smak /Liczba progowa smaku/ TFN	1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian	-	akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-
Lp.	**Parametry mikrobiologiczne**	**Wynik**	**Jednostka**	**Dopuszczalne wartości wskaźników**	**Jednostka**
1	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22ºC	0	jtk/1 ml	bez nieprawidłowych zmian	-
2	Liczba bakterii grupy coli	0	jtk/100 ml	0	jtk/100 ml
3	Liczba Escherichia coli	0	jtk/100 ml	0	jtk/100 ml
4	Liczba Clostridium perfringens	0	jtk/100 ml	0	jtk/100 ml

Wyniki badań wody pobranej w dniu 04.06.2019

Miejsce poboru: ul. Spokojna 2

Lp.	Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne	Wynik	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników	Jednostka
1	Barwa	8	mg/l	akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-
2	Odczyn (pH)	9,0	-	6,5 - 9,5	-
3	Mętność	0,81	NTU	akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0	NTU
4	Przewodność	433	µS/cm	2500	µS/cm
5	Glin	< 10	µg/l	200	µg/l
6	Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON	1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian	-	akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-
7	Smak /Liczba progowa smaku/ TFN	1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian	-	akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian	-
Lp.	**Parametry mikrobiologiczne**	**Wynik**	**Jednostka**	**Dopuszczalne wartości wskaźników**	**Jednostka**
1	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22ºC	29	jtk/1 ml	bez nieprawidłowych zmian	-
2	Liczba bakterii grupy coli	0	jtk/100 ml	0	jtk/100 ml
3	Liczba Escherichia coli	0	jtk/100 ml	0	jtk/100 ml
4	Liczba Clostridium perfringens	0	jtk/100 ml	0	jtk/100 ml

Wyniki badań wody pobranej w dniu 04.06.2019

Miejsce poboru: Stacja Wodociągowa Pełcznica – WODA SUROWA

Lp.	Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne	Wynik	Jednostka	Kategoria jakości wody
1	Barwa	< 5	mg/l	A1
2	Odczyn (pH)	8,3	-	A1
3	Mętność	0,12	NTU	A1
4	Przewodność	432	µS/cm	A1
5	Zapach /Liczba progowa zapachu/ TON	< 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian	-	A1
6	Smak /Liczba progowa smaku/ TFN	< 1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian	-	A1
Lp.	**Parametry mikrobiologiczne**	**Wynik**	**Jednostka**	**Kategoria jakości wody**
1	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22ºC	12	jtk/1 ml	A1
2	Liczba bakterii grupy coli	0	jtk/100 ml	A1
3	Liczba Escherichia coli	0	jtk/100 ml	A1