

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 172/HK/09

Świebodzice, 23 marca 2009r.
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Donatę Dziadkiewicz, starszy asystent

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

12/2009; 554/09

pracownika (-ów)

upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Zbiornik Dobromięsie w Dobromiesku - miejscie
wody powierzchniowej

I.2. Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Zakład Nodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

58-160 Świebodzice, ul. Kasztanowa 1 tel/fax (074) 854-13-04

(adres zamieszkania / adres siedziby w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 884-000-79-65 REGON 890690432 PESEL

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Piotr Zaleski - prezes

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Kamila Pantel - inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 23 marca 2009r. godz. 11¹⁰

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: ustalenie stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi oraz pobór próbek wody z u/w ujęcia w celu stwierdzenia jakości wody.

Pantel

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o łączącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w tymuje wodę po-
średnio z Zbiornika Dobromierz w Dobromierzu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000146255.
2. Nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
3. Zakład posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne
na pobór wody do dnia 31.12.2011 r. wydane przez
Dokształtę Urząd Wojewódzki we Wrocławiu z dnia 27.12.2005 r.,
znak SR-I-6811/11/182.105 oraz aktualną decyzję usta-
wienia stref ochrony bezpośredniej, pośredniej, niepośredniej i
pośredniej zewnętrznej z dn. 6.11.1988 r. znak OS IV-6210/138/88.
4. Strefy ochrony Zbiornika Dobromierz są odpowiednio
oznaczone. Od strony miejscowości Dobromierz jest
ogrodzony również osłonięty zbiornik.
5. Teren i obszar Zbiornika utrzymane są w odpowie-
dnim stanie sanitarno-porządkowym.
6. Woda w zbiorniku kłębowa, bez nadmiernej
zanieczyszczeń mechanicznych, bez zakwitów.
7. Teren ochrony bezpośredniej jest zalesiony.
8. Woda pobierana jest ze Zbiornika za pomocą
wycia mechanicznego znajdujacego się przy zapora-
stawie jest pobieranie z 3 poziomów (I poziom - 8,5 m,
II poziom - 12,0 m, III poziom - 19,0 m). Obecnie pobór wody
odbywa się z II poziomu. Następnie woda kierowana
jest na ~~stację~~ ^{stację} automatyczną stację uzdatnienia wody w
Dobromierzu.
9. Produkcja wody wynosi około 4500 m³/d.
10. Woda z Zbiornika Dobromierz po uzdatnieniu
woda z Zbiornika Dobromierz po uzdatnieniu
niezabezpieczona mikrobioobciążona ścieki i
niezabezpieczona (sprzedaż hurtowa).
11. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*:

54/HK-W/09

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Sprawozdanie nr 5/LAB/AF/PN-1399/2008v z dn. 26.08.2008v.

Sprawozdanie nr 5/LAB/AF/PN-740/2008v z dn. 19.05.2008v.

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

nie dotyczy

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

nie dotyczy

OB Bental

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

1. Dane identyfikacyjne podmiotu
2. Odpis akt księgi z rejestru przedsiębiorców.
Numer KRS: 0000146255
3. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego
4. Zastępowanie o numerze identyfikacyjnym REGON

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszą/nie wnoszą** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt.(nie nałożono/nałożono)**

mandat karny na

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości..... na podstawie art.

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu (naniesiono/nie naniesiono**

strona 2(5) w pkt 8 skreślono „ASW” a zastąpiono „ABUH”
strona 2(5) w pkt 10 po wyrazie „Nada” dodano wyrażenie
„nie. Z kwoty Dobra przez po uzdaleniu”

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**

op. Pental

Data i godz. zakończenia kontroli: 25 czerwca 2010r.

Łączny czas kontroli: 2 godz.

godz. 12⁰⁰Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
53-160 Swiętoszka, Kasztanowa 1

(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego) 0-79-65

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

Dariusz Dziukowski
(podpis i/lub pieczęć osoby/osób/kontrolującej/ych)**POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 25.06.2010

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
53-160 Swiętoszka, Kasztanowa 1Kamila Pantal
(podpis i/lub pieczęć osoby/osób/kontrolującej/ych) 0-79-65**POUCZENIE:** Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
** - właściwe zakreślić