

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIDNICY
Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego
ul. Walbrzyska 15, 58-100 Świdnica
centrala/ tel. 74 852-20-91 lub 92
niekiermatel/ fax 74 852-05-35

PROTOKÓŁ KONTROLI

Świebodzice, 25 czerwca 2010r.

Nr 350/HK/10

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Danieł Dzielonicz, starszy asystent

1248/10

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks)
Zakład Dobromierz w Dobromierzu - ujęcie wody powierzchniowej

I.2. Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Zakład Nodasagait, Konalitzche Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

58-160 Świebodzice, ul. Kaszubowa 7
tel/fax (74) 854-10-04

I.3. NIP 884-000-13-63 REGON 83063043-2 PESEL

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)
Wojciech Walencki - prezes

I.5. Przedstawiciel zakładu/objektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)
Krzysztof Kachel - spec. ds. zarządzania zasobami naturalnymi

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):
nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 25 czerwca 2010r. godz. 10:00

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: ustalenie stanu faktycznego i jego zgodność z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.

[Signature]

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr Npisu do KRS 0000146255.

Międzywodzie Nadociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w tymże wódę powierzchniową ze zbiornika Dobromierz w Dobromierzu. Woda po uzdatnieniu wykorzystana jest do zapalzenia ludności w wodę przesyconą do sprężania (miasto Szebnik i wieś Mokrzesz - sprzedaż hurtowa).

Nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne.

Międzywodzie posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody do dnia 31.12.2011r. wydane przez Dolnośląski

Urząd Wodociągów i Kanalizacji z dnia 27.12.2005r. znak SR-T-6811/11/182/05 oraz aktualną decyzję ustanowienia strefy

ochrony ^{strefy} bezpośredniej, pośredniej, rezerwowej i zewnętrznej z dnia 6.11.1988r. znak OS.V-62/10/139/88. Strefy ochrony zbiornika Dobromierz są odpowiednio oznaczone. Od strony miłoś-

cowości Dobromierz zbiornik jest ogrodzony, oznaczony. Teren i obszar zbiornika utrzymuje się w odpowiednim

stanie sanitarno-przebiegowym. Woda w zbiorniku jest klarowna, bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych,

bez zakwitów.

Teren ochrony bezpośredniej jest zalesiony.

Woda ze zbiornika Dobromierz pobierana jest za pomocą

wspornika niezawodnego znajdującego się wzdłuż linii jest pobieranie

wody z 3 poziomów (I poziom - 8,5 m; II poziom - 12,0 m; III poziom - 19,0 m). Pobrana woda kierowana jest na

ASUW (Automatyzacja Stacji Udatniania Wody) w Dobromierzu.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Sprawozdanie z badań nr SB/148/15/04/2010 z dnia 18.04.2010r (dotyczy wody pobranej do badania dnia 25.03.2010r ze Złidnika Dobromierz),

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

nie dotyczy

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

nie dotyczy

ok

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

.....

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/nałożono mandat karny na**

.....
 (imię i nazwisko, stanowisko)
 w wysokości..... na podstawie art.
 (nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

strona 2 z 5 skreślono określenie „oz” i wpisano „bezpłatnie”
 strona 2 z 5 dopisano uzupełnienie „przy zaporce”
 strona 3 z 5 skreślono określenie „to” i wpisano wyraz
 „pobranej”

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

.....

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **

.....

Data i godz. zakończenia kontroli: 25 czerwca 2010r.
godz. 12⁰⁰

Łączny czas kontroli: 2 godz.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
58-160 Świdnica, Kasztanowa 1(podpis i/lub pieczęć strony) KAMILA RANTAL
REGON 145594429 NIP 631-010-79-65

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

Danuta Dziakowicz
(podpis i/lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))**POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 25.06.2010

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKAMILA RANTAL
58-160 Świdnica, Kasztanowa 1
(podpis osoby odbierającej protokół)**POUCZENIE:** Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/objektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
** - właściwie zakreślić